



Na Cèlia Majó Montes, Secretària accidental de l'ajuntament de Palafolls,

CERTIFICO :

Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 2021, adoptà entre d'altres el següent acord:

"15.- DESESTIMACIÓ D'AL-LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL

Assumpte: desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva del projecte executiu per a la rehabilitació integral de la piscina municipal

Expedient: X2021004633

FETS

1.- La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 13 d'octubre de 2021, va adoptar el següent acord:

"1. Aprovar inicialment el projecte executiu per a la rehabilitació integral de la piscina municipal, redactat per l'enginyer industrial, Albert Prats Castellón, amb un pressupost d'execució per contracte de 394.460,30 €, IVA inclòs, dels quals 326.000,25 € corresponen a la base i 68.460,05 € al 21% d'IVA.

2. Sotmetre el procediment a informació pública durant 30 dies, previ el seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica i al tauler d'edictes municipal, tot establint que durant aquest termini l'expedient i el projecte es trobaran exposat a la seu electrònica municipal. De no produir-se'n cap al·legació l'esmentat projecte s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord. L'aprovació definitiva serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica municipal.

3. Notificar aquest acord a l'interessat.

4. Declarar que l'acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separatament.

5. L'aprovació definitiva produïda per manca d'al·legacions durant la informació pública constituirà una resolució, posarà fi a la via administrativa i, des que tingui lloc, serà impugnable per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos o, potestativament, per mitjà de recurs de reposició davant de l'alcalde en el termini d'un mes.

6. Sense perjudici d'aquest oferiment de recursos, els interessats poden interposar qualsevol recurs ajustat a dret."



Ajuntament de Palafolls

2.- L'acord amb l'esmentat procediment ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari el Punt Avui en data 18 d'octubre de 2021, i a la seu electrònica de l'Ajuntament, www.palafolls.cat i al taulell d'anuncis, en data 15 d'octubre de 2021.

3.- Durant el tràmit d'informació pública, compressiu del 19 d'octubre al 30 de novembre de 2021, l'expedient ha estat manifestat a la seu electrònica municipal i a les dependències municipals durant l'horari d'atenció al ciutadà, presentant-se les següents al·legacions:

- Registre d'entrada E2021011871 de 15/11/21, presentat Maria Dolores Agüera Martín, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya PSC.

4.- En data 2 de desembre de 2021, mitjançant el registre d'entrada E2021012464, l'enginyer industrial redactor del projecte, el Sr. Albert Prats Castellón, ha emès informe de data donant resposta a les al·legacions, la part essencial del qual es transcriu a continuació:

“ ...

3. AL·LEGACIONS

3.1. 1.PRIMERA.

-El projecte ha obviat la normativa d'aplicació obligatòria en referència als requisits tècnics constructius i de manteniment per a les piscines d'ús públics. Aquest fet es constata amb l'absència de normes, com per exemple el Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines (no consta a la compilació normativa d'aplicació de la pàgina 7 de la memòria del projecte normativa), la qual és d'aplicació bàsica conforme a la disposició addicional quarta, entre d'altres normes autonòmiques i estatals igualment ignorades pel document.

La justificació del REIAL DECRET 742/2013 no entra dintre de l'objecte del projecte de reforma de la piscina, ja que aquest es centra exclusivament a la reforma de la zona de vasos d'aigua i les seves instal·lacions fora de la zona de tractament d'aigua. El decret fa incidència els criteris tècnics sanitaris de les piscines i centrant-se en detall en els sistemes de depuració, recirculació i renovació de l'aigua de la piscina. **Artículo 1 Este real decreto tiene por objeto establecer los criterios básicos técnico-sanitarios de la calidad del agua y del aire de las piscinas con la finalidad de proteger la salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las mismas.**

En tot cas seria objecte d'una altre projecte de reforma dels equips de filtració i la seva justificació vers a la normativa vigent. En tot cas i per dotar del projecte d'un cert rigor s'adjunta les característiques tècniques dels equips actuals tant de filtració com d'equips de recirculació d'aigua, com a resposta d'aquest punt, no entrant en cap cas a la millora o modificació del sistema.



Ajuntament de Palafolls

3.2. 2.SEGONA.-

El projecte conté errors en el càlcul d'aforaments. El redactor ha realitzat el càlcul erròniament partint d'1 persona cada 2 m² de superfície, contràriament a allò estipulat a les recomanacions dels manuals tècnics de la Generalitat de Catalunya.

En cap cas es pot dir error de càlcul d'aforament, doncs tal i com es diu en el mateix escrit de l'al·legació SEGONA, es considera com a "recomanacions dels manuals tècnics de la Generalitat de Catalunya". El redactor del projecte ha considerat situar-se en una normativa vigent com a "Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28-marzo-2006)" essent la darrera modificació el del "CTE aprobada por Real Decreto 732/2019", en el cas que ens ocupa ens trobem en el CTE-SI "CAPITULO DE LA OCUPACIÓN Tabla 2.1. Densidades de ocupación (1)

Com es pot veure la ocupació prevista en piscines es considera:

- 2 m²/persona en bany
- 4 m²/persona en zona de platja - estança.

| Pública concurrència | Zonas destinadas a espectadores sentados: | |
|-------------------------|---|---------------|
| | con asientos definidos en el proyecto | 1pers/asiento |
| | sin asientos definidos en el proyecto | 0,5 |
| | Zonas de espectadores de pie | 0,25 |
| | Zonas de público en discotecas | 0,5 |
| | Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. | 1 |
| | Zonas de público en gimnasios: | |
| | con aparatos | 5 |
| | sin aparatos | 1,5 |
| | Piscinas públicas | |
| | zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) | 2 |
| | zonas de estancia de público en piscinas descubiertas | 4 |
| | vestuarios | 3 |
| | Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. | 1 |
| | Zonas de público en restaurantes de "comida rápida", (p. ej: hamburgueserías, pizzerías...) | 1,2 |
| | Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. | 1,5 |
| | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. | 2 |
| | Vestibulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y entre-planta | 2 |
| | Vestibulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a salas de espectáculos y de reunión | 2 |
| | Zonas de público en terminales de transporte | 10 |
| | Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. | 10 |

3.3. 3.TERCERA.-



Ajuntament de Palafolls

En el projecte no s'acrediten ni es justifiquen els requisits tècnics establerts a la normativa tècnica i sanitària vigent en matèria de piscines d'us públic entre altres, el Real Decret 742/2013 i el Decret 95/2000. Manquen acreditar els requisits legals establerts en matèria de: vasos (canvis de pendent, indicacions de les fondàries i profunditats), escales, salvavides (mida corda de llançament), característiques específiques del paviment respecte al retorn d'aigua des de la zona de platja, acumulacions, suficiència dels desguassos, etc.

Referent a les condicions sanitàries del RD 742/2013 ja s'ha exposat en detall la justificació en la PRIMERA al·legació.

En referència al Decret 95/2000, és clar que s'ha seguit els requisits exigits per aquesta normativa

Es compleixen dintre del projecte:

SECCIÓ 2 – CARACTERISTIQUES DEL VASOS:

1. Pendent necessari per assegurar el buidatge de la piscina: En aquest cas, s'ha projectat un pendent del 2-3% per la piscina petita (de nens) i un pendent de 1,5 a 2% per la piscina gran, essent aquest del tot suficient per l'escorrentia de l'aigua en cas de buidatge dels vasos. Capítols 7.1.1 i 7.1.2
2. S'ha projectat un paviment antilliscant per la piscina PETITA, en tenir aquesta una profunditat inferior a 1m. Per altra banda, tots els vasos queden totalment impermeabilitzats i amb acabats rodons al llarg de tot el seu perímetre part inferior del vasos.
3. S'han previst, per a les dues piscines, els desguassos corresponents i segons volum a extreure, se'n projecta 1 per la piscina petita i 2 per la piscina gran. Aquests tenen incorporat tots els elements per evitar remolins "antivortex" com compleixen la normativa en no tenir més de 8mm de pas lliure.
4. Es compleixen amb escriure els punts 5.4 .L'absència d'elements que puguin causar danys en els usuaris. 5.5 tenim recollida d'aigua amb sistema desbordant, garantim en tots els casos la recollida d'aigua de forma igualitària, assegurant en tot moment una bona recirculació en tota la làmina d'aigua.
5. Es procedeix a la millora de la piscina petita per afrontar amb garanties l'activitat aquàtica per infants i separada del vas de nedadors sèniors.

SECCIÓ 3 – EQUIPAMENTS:

S'assoleixen tots els punts lligats a la piscina exterior, a destacar, complim amb:

ARTICLE 6: Número d'escales

ARTICLE 7: Sistema d'escorrentia d'aigua de pluja evitant l'entrada al vas de piscina.

ARTICLE 8: Es presenta un nombre suficient de dutxes (4 unitats) on una de les quals es presenta amb sistema de mobilitat reduïda (punt d'accionament baix) i totes elles amb desguassos separatius de la xarxa d'aigua de piscina.

ARTICLE 9: Es presenten papereres en el recinte de nova generació i distribuïdes a la zona

ARTICLE 10: No es presenten rentapeus.

ARTICLE 11: Es projecta com a annex una ventilació a la dependència d'equips de filtració i cloració.

ARTICLE 12: No es presenten trampolins ni elements de joc a la zona de bany, en cap vas projectat.



Ajuntament de Palafolls

ARTICLE 13: El projecte de reforma dels vasos no és objecte a considerar la construcció d'un nou espai "farmaciola equipada", en tot cas l'activitat ja disposa d'aquest espai en la zona coberta on es presenten també els serveis

ARTICLE 14: L'activitat de l'establiment ja està legalitzada i amb els elements de socors corresponents. Actualment està previst aprofitar els elements presents.

SECCIÓ 4 – SERVEIS

El projecte no contempla la reforma dels serveis actuals ni la zona de farmaciola, ja presents, i amb coneixement que s'han reformat en els darrers anys.

CAPITOL 3 – AIGUA

Es considera fora de l'àmbit del projecte la redacció de millores i ajustos del sistema de filtració, desinfecció i tractament d'aigua, en tot cas el sistema actual present a l'establiment assoleix amb escreix les exigències considerades en el present capítol de la norma tant en:

- **Caracterització**
- **Tractament**
- **Autocontrol**
- **Inspeccions**

3.4. 4.QUARTA.

-La disparitat de preus. Partides d'alguns capítols no es corresponen amb els preus de referència de codis de la construcció (ITEC) ni amb valors del preu de mercat. Per exemple en gran part de les partides dels moviments de terres i preus de materials.

Cal tenir en compte que els preus ITEC són mera referència, en cap cas és obligat el seu ús, en tot cas s'han tingut en consideració com altres referències segons mercat actual.

3.5. 5.CINQUENA.-

El projecte de reforma no s'adapta als principis d'accessibilitat universal per a les persones amb mobilitat reduïda o discapacitat, per a qui les teràpies en l'aigua poden ser molt beneficioses. En un projecte de rehabilitació per un import tan excessiu com són els 400.000 euros és incomprensible que s'ignori a les persones usuàries amb cadira de rodes i greus problemes de mobilitat a i es negui el seu accés a la zona d'aigua amb màximes garanties (cadires elevadores elèctriques i flotants ...). Grans dependents de Palafolls no podran fer ús de la piscina municipal tot i que l'Ajuntament hi tingui una despesa de 400.000 euros en reformes. Si bé la normativa catalana no obliga expressament l'adaptació del vas, creiem que es impensable que l'ajuntament no inclogui aquestes adaptacions en una obra tan cara i que aquest fet provoca un greuge flagrant per al gaudi de les persones amb problemes importants de mobilitat.

A partir del text anunciant: "Si bé la normativa catalana no obliga expressament l'adaptació del vas...", es valora, com a element de millora en la licitació, accessibilitat adaptada a la rampa d'accés a nivell de platja des de l'entrada i dutxa exterior. Consistirà en columna i sistema d'entrada al vas de piscina gran, amb escala d'amplada i mides d'escalons dins de la normativa vigent, i dutxa exterior.



Ajuntament de Palafolls

En tot cas el projecte d'obra no te com objectiu principal de millora constructiva dels vasos, i en tot cas l'accés al vas amb persones amb cadira de rodes es considerarà com a millora de projecte.

3.6. 6.SISENA.-

No és objecte del present projecte la reforma o millora del sistema de filtració. Resulta completament inaudit que un projecte de reforma per un valor de gairebé mig milió d'euros no s'actualitzi i no s'inverteixi ni un sol euro en la seva actualització o modernització ni millores d'estalvi energètic.

El projecte té com a objectiu la de reforma:

- **Vasos de les piscines, instal·lacions lligades a ells a nivell de recirculació d'aigua, i que en l'actualitat fan inviable l'activitat continuada de l'activitat aquàtica, justificat pel seu estat de deteriorament i la impossibilitat d'una reparació parcial.**
- **Sistema hidràulic de recirculació piscina, és obvi que en el moment que es procedeix a la demolició dels vasos de piscina, es considera necessari projectar unes piscines d'última generació considerant identificar de forma rigorosa: la forma, secció, sistema de recollida d'aigua, injecció d'aigua, acabats superficials i instal·lacions, per les dues piscines i també la renovació total de tota la xarxa hidràulica lligades als vasos.**
- **Instal·lacions i zona de platja: Reforma total de la platja tant a nivell de paviment com de les seves instal·lacions, dutxes, fanals enllumenat, elements auxiliars.**


Considerar la reforma parcial o total del sistema de depuració i la seva actualització és de tota lògica en tot cas que aquest estigues en un estat no acceptable, en tot cas el sistema actual de filtració és contemporani amb filtres de fibra de vidre i amb sistema de sorra, la desinfecció de l'aigua es genera amb l'aplicació de clor, i que es considera apte sobretot per piscines públiques i obertes a l'exterior, i que en tot cas un canvi / reforma integral d'un sistema que funciona correctament amb una disposició òptima dintre d'una sala equipament, no seria massa raonable una inversió en aquesta direcció.

En tot cas si que es projecta la possible aportació d'energia calorífica amb la intenció de fer un temperament de l'aigua per la practica de la natació en períodes fora de la temporada d'estiu.

3.7. 7.SETENA.-

Si bé fins el moment hi havia un espai amb lliteres, al projecte de reforma no hi consta el compliment del requisit legal vigent que exigeix en les piscines d'ús públic l'existència d'un local d'ús exclusiu d'infermeria completament equipat (llitera fixa i practicable, rentamans i farmaciola) conforme al decret 95/2000. L'establiment d'una infermeria és perfectament assumible tenint en compte que és obligatòria i en canvi l'enllumenat intern de la piscina (sense cap tipus d'objectiu) no ho és i per tant, aquests diners caldria utilitzar-los en complir les mancances legals i constructives que caracteritzen el projecte.

No podem barrejar dos conceptes totalment diferents, un és una necessitat normativa, on tots els centres públics aquàtics és d'obligació tenir un recinte previst lligat a cures o servei d'infermeria, aquest espai ja existeix en el recinte, totalment equipat i en perfectes condicions, i en tot cas queda fora de la redacció del projecte en millorar o ajustar-la, amb el benentès que és suficient l'actual equipament. S'adjunten fotos:



Pel que fa a situar un enllumenat a l'interior de la piscina, és una instal·lació que pel cost que suposa sobre les possibilitats que dona a l'establiment en assolir el repte de tenir activitat en hores nocturnes. Cal recordar que en l'actualitat la instal·lació te integrades un sistema d'enllumenat a la piscina i que la nova instal·lació preveu baixar molt la potencia instal·lada.

3.8. 8.VUITENA.-

El projecte recull textualment: "nombre de lavabos i rentaments es preveu uts/50 persones, essent en aquest cas un total de 7 repartits entre les dues àrees i considerant que un serà per mobilitat reduïda." No es descriu la construcció d'aquest bany o la seva reforma ni al text ni al plànols executius.

L'establiment en l'actualitat disposa d'unes instal·lacions immillorables a nivell de lavabos, rentamans i dutxes, situats dintre de l'edificació de l'estrada de l'establiment i separats per sexe. La configuració d'aquests serveis, es consideren suficients tant en nombre com en forma per garantir la normativa actual, i amb el benentès que és una activitat que no es preveu una modificació d'usos ni d'aforament.

Es presenten plànols i fotos on es pot veure l'estat actual dels serveis que es considera òptim.

3.9. 9.NOVENA.-

El document preveu que al llarg del projecte "també es completaran zones de pas on sigui necessari, per assegurar l'accés rodat de persones amb mobilitat reduïda, ja que ens trobem en una activitat de pública concurrència i és d'obligat compliment, com els elements característics de l'activitat pròpiament dita, com són dutxes, enllumenat, i mobiliari urbà." En cap cas es compleix aquesta previsió durant el desenvolupament tècnic del projecte. De fet, aquesta previsió ni tant sols torna a aparèixer al projecte.

En el projecte s'ha valorat aquest aspecte amb el supòsit que l'activitat ja presenta per si sola l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'actualitat, tant en la zona de serveis, es presenten dutxes, i lavabos amb equipaments i configuracions en aquest sentit, com també en la zona de platja on es presenta una rampa per salva el desnivell que hi ha entre la planta piscina i l'accés principal.

3.10. 10. DESENA.-



Ajuntament de Palafolls

En qualsevol cas, els circuits hidràulics han de ser independents per als dos vasos (infantil i adults) fet que no queda recollit de manera clara al projecte que és objecte de les presents al·legacions. No consta expressament la previsió d'un comptador d'entrada i de recirculació a la piscina infantil.

El circuit hidràulics de cadascuna de les piscines són independents i així ho reflecteix el circuit hidràulic que s'adjunta com a complement del projecte

Tanmateix cal esmentar que no és objecte en aquest projecte la millora dels circuits lligats a les interconnexions dels equips de bombeig i filtració actuals, únic que es preveu es la connexió en els actuals tubs d'IMPULSIÓ – RETORN dels actuals equips de tractament d'aigua, si bé és cert que el fet de transformar la piscina petita en desbordant per aportar una millor imatge de la reforma integral de la zona de platja i vasos, s'ha considerat la formació d'un vas de compensació pe la piscina petita, i per consegüent el sistema queda afectat per aquest canvi tècnic en el circuit hidràulic, on l'aigua recollida pel desbordant de la piscina petita passarà prèviament pel dipòsit i tot seguit bombejada al sistema de filtració.

En referència als comptadors d'aigua, tant d'entrada com de recirculacions d'aigua, actualment l'equipament es nodreix de tots ells i amb un estat de conservació òptima, es presenten fotografies d'estat actual.

Es preveu un ajust de millora en el circuit hidràulic de les bombes de la piscina gran, aquest treballs es basen en equilibrar l'aspiració i la impulsió de les dues bombes que estreben en tàndem, tot per assegurar que no entrin en pèrdua hidràulica.

3.11. 11.ONZENA.-

El projecte no revisa (ni tant sols esmenta) si se substituirà, mantindrà, es modificarà (i l'abast de la modificació) el sistema de tractament d'aigua. No es pot aprovar un projecte encara que sigui de reforma en què ni tant sols s'esmenta el sistema de tractament, cloració, electròlisi, dosificació dels productes o qualsevol altre sistema que s'utilitzarà per quan es reobri la piscina (encara que sigui l'antic).

Actualment l'ajuntament segueix un procediment d'autocontrol del sistema de filtració, tractament i cloració de l'aigua i que es considera òptim i eficaç.

Cal recordar que queda totalment fora de l'abast del projecte de millora dels vasos i platja de complex aquàtic, l'ajust i estudi de millores del sistema de tractament. Ara bé com annex al projecte s'anuncien els equips actuals i les seves característiques. Com és sabut per totes les parts el sistema actual de tractament és per cloració, en tot cas si que l'equip redactor del projecte com els seus promotors van tenir el neguit en fase de redacció, de fer la recerca d'altres sistemes de tractament de l'aigua com annex a la cloració, en tot cas es va desestimar, tant per cost d'inversió, operativitat i que els sistemes actuals de control i gestió del tractament són contemporanis inclús amb possibilitats de control i supervisió remota.

3.12. 12.DOTZENA.-

El projecte no inclou cap plànol que descrigui de manera detallada el circuit hidràulic de cada vas ni de les instal·lacions de la sala de màquines amb detall suficient per garantir la correcta execució de l'obra i el posterior funcionament i manteniment (ventilació de la sala, cubetes de retenció, etc.).

Es presenta planell actual de la instal·lació com el seu modificat

...”





L'informe del redactor del projecte conclou amb:

“REMARCAR QUE: Cal fer esment que s'estan passant les inspeccions periòdiques d'obligat compliment de les instal·lacions actuals (sala de calderes i de màquines) tant a nivell elèctric com sanitari, però, en no ser aquests espais objecte de projecte, no s'hi fa incidència. Qualsevol element que es pugui incorporar en el projecte i que pugui venir d'alguna al·legació, no comporta una modificació del mateix, doncs no es modifica l'objectiu, ni la funcionalitat de la mateixa.”

5.- En data 3 de desembre de 2021, l'arquitecte tècnic municipal ha emès un informe, la part essencial del qual es transcriu a continuació, on a la vista de l'informe del redactor del projecte i confirmant-ne el seu contingut íntegrament, es proposa la desestimació de les al·legacions i l'aprovació definitiva del projecte:

“... En aquest sentit cal reiterar que l'objecte del projecte és la rehabilitació dels vasos de la piscina (tant la gran com la petita) amb les seves instal·lacions associades, les quals es connecten a la sala de màquines existent. La sala de màquines i el sistema de filtratge i desinfecció amb clor es troba en bon estat de manteniment i conservació, i per tant, només s'actua en aquest espai per les connexions necessàries i la formació d'un nou dipòsit regulador per la piscina petita (donant compliment a la normativa actual).

De la mateixa manera no s'actua en la zona d'accés, vestidors i zona d'infermeria que ja estava en funcionament.

Cal destacar també, que per aquest equipament ja s'estaven passant les inspeccions periòdiques d'obligat compliment per les instal·lacions actuals de la sala de calderes i sala de màquines, tant a nivell elèctric com sanitari, sense deficiències.

Per aquestes raons el plantejament i l'objecte del projecte, ja des de el seu inici, era solucionar el motiu de les patologies que patia aquest equipament que són els vasos de les piscines (bàsicament la gran) i les seves instal·lacions hidràuliques associades.

Al projecte aprovat inicialment s'ha corregit un error material consistent en incorporar la valoració econòmica de la formació de solera sota el paviment. Aquest concepte ja venia definit al projecte (veure memòria punt 8.6 i plànols 08 i I01.1). Amb aquesta incorporació es produeix un lleuger reajustament al desglossat del pressupost sense que afecti a l'import total del mateix.

Tanmateix es fa correcció gràfica del plànol I01 Planta instal·lació xarxa hidràulica, en el que apareixia la xarxa de baixa tensió. En tant que informació no pertanyent a aquest plànol s'ha eliminat del mateix.

Es fa una millor definició dels recorreguts de les instal·lacions, i es dona definició explícita a la connexió de les noves xarxes objecte del projecte dins de la sala de màquines existent, i s'incorpora l'esquema unifilar de la xarxa de baixa tensió.

Així mateix s'incorporen gràficament, amb caràcter informatiu i per dotar d'una millor comprensió del conjunt, els espais de la sala de màquines, amb els seus esquemes unifilars hidràulics i de la zona de vestidors, tot i que no son objecte de reforma per aquest projecte.

Aquestes incorporacions sobre el projecte inicial, no representen en cap cas una modificació del projecte, ni pel seu objecte ni per la seva finalitat. Únicament el dota d'una major definició i identificació dels treballs.



Ajuntament de Palafolls

El pressupost total per contracte amb IVA inclòs es manté en un import de 394.460,30 €.

(Tres-cents noranta-quatre mil quatre-cents seixanta euros amb trenta cèntims).

| | |
|---|---------------------|
| Pressupost d'Execució Material (PEM) | 273.949,79 |
| Despeses Generals i Benefici Industrial (19%) | 52.050,46 |
| Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) | 326.000,25 |
| iva 21 % | 68.460,05 |
| TOTAL PEC amb iva inclòs | 394.460,30 „ |

Finalment, el tècnic municipal conclou que a la vista de l'informe realitzat per part del redactor del projecte i mostrant la seva conformitat a la resolució donada a cada una de les al·legacions plantejades s'han de desestimar totes, i acaba informant favorablement l'aprovació definitiva del "projecte executiu per la rehabilitació integral de la piscina municipal", redactat per l'enginyer industrial Albert Prats Castillón, amb un pressupost de contracte de 394.460,30 € (21% d'iva inclòs), incorporant la correcció d'error i les millores de definició gràfica descrites.

FONAMENTS DE DRET

1.- Els actes d'instrucció preceptius i previs a la proposta de resolució seran:

- La proposta de resolució de l'instructor (art. 50.1.g de la Llei 26/2010).
- La fiscalització per la Intervenció municipal (art. 214, ap. 1 i 2.a del Reial Decret legislatiu 2/2004).

2.- Aquests actes hauran de notificar-se als interessats (art. 40.1 de la Llei 39/2015), notificació la qual es podrà practicar en unitat d'acte amb la notificació de la mateixa resolució (art. 72.1 de la Llei 39/2015), la pràctica de la qual naturalment també es preceptiva amb idèntic fonament normatiu.

3.- La resolució ha de ser motivada preceptivament (art. 35.1.a de la Llei 39/2015). Aquesta motivació es podrà fer amb la incorporació dels arguments que se citen en els informes tècnics a la proposta de resolució de l'instructor i aquesta, a la seva vegada, ser incorporada quant a aquests arguments, al text de la mateixa resolució (art. 88.6 de la Llei 39/2015).

4.- El tràmit procedent és el de resolució de les al·legacions i, en el seu cas, aprovació definitiva del Projecte, que ha de tenir lloc en el termini de 6 mesos a comptar des de l'aprovació inicial, produint-se en cas contrari, la caducitat del procediment i l'arxiu de



Ajuntament de Palafolls

les actuacions dins dels 30 dies següents a l'acabament de l'esmentat termini, d'acord amb el que estableix l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

5.- La resolució de la reclamació correspon a l'alcalde o als seus delegats (art. 21, ap. 1.j y 3, de la Llei 7/1985). A efectes de l'ofertament de recursos, cal recordar que la resolució dels recursos administratius és indelegable (art. 9.2.c de la Llei 40/2015).

6.- Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per l'Alcaldia, en resolució núm. 1837/2019, de data 27 de juny (BOPB 10/07/19) i d'acord amb tot allò exposat,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acordà:

1.- Desestimar les al·legacions formulades al projecte executiu per a la rehabilitació integral de la piscina municipal de Palafolls, formulades per la regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya PSC, la Sra. Maria Dolores Agüera Martín, presentades en data 15 de novembre de 2021 mitjançant el registre d'entrada E2021011871.

2.- Aprovar definitivament el projecte executiu per a la rehabilitació integral de la piscina municipal de Palafolls, redactat per l'enginyer industrial Albert Prats Castellón, amb un pressupost de contracte de 394.460,30 € (21% d'iva inclòs), incorporant la correcció d'error i les millores de definició gràfica descrites als informes tècnics transcrits parcialment que formen part de l'expedient, donat que en cap cas comporta una modificació substancial del mateix, doncs no es modifica l'objectiu, ni la funcionalitat.

3.- Notificar aquest acord als autors de les al·legacions, al redactor del projecte i als serveis tècnics municipals, i publicar-ho al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica municipal.

4.- Declarar que l'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos o, potestativament, per mitjà de recurs de reposició en el termini d'un mes davant de l'alcalde, sense perjudici que els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret."

I perquè es pugui acreditar, lliuro aquest certificat, estès a l'empara de l'art. 206 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals i a resguard del text definitiu de l'acta, d'ordre i amb el vistiplau del senyor alcalde.

Signat electrònicament a la data que consta a l'encapçalament.